

MARGNY LES COMPIEGNE

Beauvais, le 21 janvier 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MARGNY-LES-COMPIEGNE
117 Avenue Octave Butin
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00160444		jeudi 15 janvier 2026 à 11h19
Unité de gestion	0116	MARGNY LES COMPIEGNE	par : L02
Installation	UDI 000767	MARGNY LES COMPIEGNE	Type visite : AA
Point de surveillance	P 0000001082	CENTRE VILLE	Commune : MARGNY-LES-COMPIEGNE
Localisation exacte	MAIRIE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	10 °C				25,00
Température de mesure du pH	10,2 °C				
EOUILBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	610 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,64 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,66 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : A_6

Code SISE de l'analyse : 00160584

Référence laboratoire : H_CS26.409.1

Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	1 Qualit.			
Coloration	<5 mg(Pt)/L			15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.			
Odeur (qualitatif)	1 Qualit.			
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU			2,00
DIVERS MINERAUX				
Perchlorate	13 µg/L			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Carbonates	0,0 mg(CO ₃),			
Hydrogénocarbonates	325 mg/L			
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	26,6 °f			
Titre hydrotimétrique	30,2 °f			
MINERALISATION				
Calcium	102 mg/L			
Chlorures	21,4 mg/L			250,00
Magnésium	11,5 mg(Mg)/L			
Sulfates	13,3 mg/L			250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,44 mg(C)/L			2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L			0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,617 mg/L			
Nitrates (en NO ₃)	30,7 mg/L	1,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L	50,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				

PLV : 00160444 page : 2

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL			0	
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme	1,2 µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	2,1 µg/L		100,00		
Chloroforme	<1,0 µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	1,2 µg/L		100,00		
Trihalométhanés (4 substances)	4,5 µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00160444)

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant la teneur en perchlorates étant supérieure à 4 µg/l, la Direction Générale de la Santé recommande de limiter l'utilisation de l'eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois. La population doit être informée par vos soins de cette

Pour le directeur général et par délégation,
la responsable du service santé
environnement de l'Oise



Vanessa DECOUTURE